

**PJ N° 6**

**Evaluation de la conformité**  
**règlementaire**

**PIECE JOINTE N° 6 :**  
**Respect des prescriptions générales de**  
**l'AM du 11/04/17**

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-1                 | Article 1.1 - Conformité de l'installation de l'AM du 11 avril 2017 modifié | L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints au dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.  | Le site est considéré comme une installation nouvelle avec antériorité à la date d'application du texte du 24 septembre 2020 |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-2                 | Article 1.2 - Contenu du dossier de l'AM du 11 avril 2017 modifié           | <p>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ;</li> <li>- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;</li> <li>- l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas échéant ;</li> <li>- La preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;</li> <li>- les différents documents prévus par le présent arrêté.</li> </ul> <p>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.</p> <p>Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> | Le site est considéré comme une installation nouvelle avec antériorité à la date d'application du texte du 24 septembre 2020 |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-1                | Article 1.2.1 - Informations minimales contenues dans les études de dangers de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Pour les installations soumises à autorisation, l'étude de dangers, ou sa mise à jour postérieure au 1er janvier 2023, mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité y compris environnementale. Des guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées peuvent préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, de ses conséquences sur le plan d'opération interne. | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement   |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-3                 | Article 1.3 - Intégration dans le paysage de l'AM du 11 avril 2017 modifié                                   | <p>L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.</p> <p>Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.</p> <p>Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation, ...), l'exploitant met en oeuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.</p>   | Le site est maintenu propre et celui-ci est entretenu                           |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-4                 | Article 1.4 - Etat des matières stockées de l'AM du 11 avril 2017 modifié                                    | <p>(applicable jusqu'au du 31 décembre 2021)<br/>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.</p> <p>L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.</p> <p>Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p>  | Une gestion des stocks sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-5                 | Article 1.4 - Etat des matières stockées de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>(applicable à compter du 1er janvier 2022)</p> <p>I - Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation</p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :</p> <p>1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;</p> <p>2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.</p> <p>L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement</p> | Une gestion des stocks sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------------------------|
|                 |                     |          | <p>susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.</p> <p>Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.</p> <p>Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.</p> <p>L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.</p> <p>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-2                | Article 1.4 - Etat des matières stockées de l'AM du 11 avril 2017 modifié     | <p>II - Dispositions applicables aux installations à déclaration</p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.</p> <p>L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.</p> <p>Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p>   | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement                     |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-6                 | Article 1.5 - Dispositions en cas d'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>En cas de sinistre, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et réaliser les premières mesures de sécurité. Il met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe et par son plan d'opération interne, lorsqu'il existe.</p> <p>En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants et les eaux destinées à la consommation humaine, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.</p> | En cas de sinistre, l'exploitant réalisera un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-7                 | Article 1.6.1 - Plan des réseaux de l'AM du 11 avril 2017 modifié          | <p>Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.</p> <p>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.</p> <p>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</li> <li>- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;</li> <li>- les secteurs collectés et les réseaux associés ;</li> <li>- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;</li> <li>- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li> </ul> <p>Ces plans sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas de sinistre et sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.</p> | Un plan des réseaux est fourni conforme à l'arrêté ministériel. Celui-ci est fourni en annexe  |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-8                 | Article 1.6.2 - Entretien et surveillance de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.</p> <p>L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.</p> <p>Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.</p> <p>Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.</p>  | L'ensemble des contrôles réglementaire sont sous mandat avec un gestionnaire technique. L'ensemble des contrats de vérification seront suivis de façon annuelle. Les rapports seront mis à disposition sur site afin de permettre leurs consultations en tout temps. |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-9                 | Article 1.6.3 - Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Les effluents rejetés sont exempts :<br><ul style="list-style-type: none"><li>- de matières flottantes ;</li><li>- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;</li><li>- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.</li></ul> | L'analyse des rejets aqueux sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-10                | Article 1.6.4 - Eau pluviales de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.</p> <p>Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;</li> <li>- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;</li> <li>- l'effluent ne dégage aucune odeur ;</li> <li>- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;</li> <li>- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;</li> <li>- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;</li> <li>- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.</li> </ul> <p>Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.</p> <p>En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.</p> | L'analyse des rejets aqueux sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-11                | Article 1.6.5 - Eaux domestiques de l'AM du 11 avril 2017 modifié     | Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.   | Le plan des réseaux fourni justifie que les eaux sont séparatives. Celui-ci est fourni en annexe |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-12                | Article 1.7.1 - Déchets Généralités de l'AM du 11 avril 2017 modifié  | L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :<br>- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;<br>- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;<br>- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;<br>- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles. | Le tri des déchets sera mis en place au démarrage de l'activité                                  |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-13                | Article 1.7.2 - Stockage des déchets de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.<br>Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.   | Le tri des déchets sera mis en place au démarrage de l'activité                                  |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-14                | Article 1.7.3 - Gestion des déchets de l'AM du 11 avril 2017 modifié  | Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités. Tout brûlage à l'air libre est interdit.  | Le tri des déchets sera mis en place au démarrage de l'activité                                  |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-3                | Article 1.8 - Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les installations soumises à déclaration respectent les dispositions suivantes :   | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-4                | Article 1.8.1 - Contrôle périodique de l'AM du 11 avril 2017 modifié  | L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente annexe, lorsqu'elles lui sont applicables. Ils sont listés en annexe III du présent arrêté. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans l'annexe III par la mention : « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au présent point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-5                | Article 1.8.2 - Modification de l'AM du 11 avril 2017 modifié   | Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54.  | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-6                | Article 1.8.3 - Contenu de la déclaration de l'AM du 11 avril 2017 modifié                           | La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.  | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-7                | Article 1.8.4 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle de l'AM du 11 avril 2017 modifié | L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.<br>Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées. | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-8                | Article 1.8.5 - Changement d'exploitant de l'AM du 11 avril 2017 modifié                             | Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.                            | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-9                | Article 1.8.6 - Cessation d'activité de l'AM du 11 avril 2017 modifié                                | Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.  | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-15                | Article 2 - Règles d'implantation de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>I. - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m<sup>2</sup>, cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1<sup>er</sup> janvier 2021 ;</li> <li>- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) ;</li> <li>- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 5<sup>e</sup> catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt conformes aux dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m<sup>2</sup>),</li> </ul> <p>Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration des stockages et des matières susceptibles d'être stockées (référéncée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement,</p> | <p>D'après les modélisations de flux thermiques réalisées avec le logiciel Flumilog, ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur.</p> <p>L'ensemble des DOE constructifs sont disponibles en annexes afin de justifier l'ensemble des éléments constructifs</p> |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------------------------|
|                 |                     |          | à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m <sup>2</sup> ) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-10               | Article 2 - Règles d'implantation de l'AM du 11 avril 2017 modifié | II. - Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site. | Prescription non applicable, le site est soumis au régime de l'enregistrement |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-16                | Article 2 - Règles d'implantation de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>III - Les parois externes des cellules de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt.</p> <p>La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres.</p> <p>Cette distance peut être réduite à 1 mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ;</li> <li>- ou si les stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie.</li> </ul> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi qu'aux réservoirs fixes relevant de l'arrêté du 3 octobre 2010, disposant de protections incendies à déclenchement automatique dimensionnés conformément aux dispositions des articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l'arrêté du 3 octobre 2010. Cette disposition n'est également pas applicable si l'exploitant justifie que les effets thermiques de 8 kW/m<sup>2</sup> en cas d'incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d'impacter l'entrepôt.</p> <p>Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré, est inférieure à 10 m<sup>3</sup> de matières ou produits combustibles et à 1 m<sup>3</sup> de matières, produits ou déchets inflammables.</p> <p>A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt,</p> | Aucun stockage extérieur n'est prévu dans le cadre du dossier d'enregistrement |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------------------------|
|                 |                     |          | l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | PM-1                | Article 3 -<br>Accessibilité de l'AM du 11 avril 2017 modifié           | En cas de demande d'adaptation ou d'aménagement aux dispositions du 3 de la présente annexe sollicitée en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, le préfet demande au préalable l'avis du service d'incendie et des secours.  |   |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-17                | Article 3.1 -<br>Accessibilité au site de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.</p> <p>Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.</p> <p>Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir l'accès dégagé en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.</p> <p>L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation et des conditions d'accès au site.</p> | Le site dispose de 2 accès, ceux-ci sont présentés sur le plan de masse joint |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-18                | Article 3.2 - Voie "engins" de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;</li> <li>- l'accès au bâtiment ;</li> <li>- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;</li> <li>- l'accès aux aires de stationnement des engins.</li> </ul> <p>Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir cette voie dégagée en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.</p> <p>Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.</p> <p>Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;</li> <li>- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de <math>S = 15/R</math> mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;</li> <li>- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;</li> <li>- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;</li> <li>- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.</li> </ul> | Le site dispose d'une voie engins permettant de faire la circulation complète du périmètre du bâtiment, celle-ci est représentée sur le plan de masse joint |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-19                | Article 3.2 - Voie "engins" de l'AM du 11 avril 2017 modifié | En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.<br>Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande. | Le site dispose d'une voie engins permettant de faire la circulation complète du périmètre du bâtiment |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-20                | Article 3.3.1 - Aires de mise en station des moyens aériens de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.</p> <p>Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.</p> <p>Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m<sup>2</sup> d'autres cellules sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;</li> <li>- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.</li> </ul> <p>L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des aires de mise en station des moyens aériens.</p> <p>Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs étages possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.</p> <p>Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.</p> | Création de 2 aires de mise en station échelle, le mur coupe-feu entre cellules état supérieur à 50 mètres, celles-ci sont représentées sur le plan de masse joint |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------------------------|
|                 |                     |          | Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats                               |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-21                | Article 3.3.1 - Aires de mise en station des moyens aériens de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;</li> <li>- elle comporte une matérialisation au sol ;</li> <li>- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;</li> <li>- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;</li> <li>- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.</li> <li>- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;</li> <li>- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;</li> <li>- la cellule ne comporte pas de mezzanine.</li> </ul> | Les aires respecteront les prescriptions de l'article |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-22                | Article 3.3.2 - Aires de stationnement des engins de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.</p> <p>Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.</p> <p>Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;</li> <li>- elle comporte une matérialisation au sol ;</li> <li>- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;</li> <li>- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe.</li> <li>- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.</li> </ul> | Création de 4 aires de stationnement au niveau des 4 poteaux incendie, celles-ci sont représentées sur le plan de masse joint |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-23                | Article 3.4 - Accès aux issues et quais de déchargement de l'AM du 11 avril 2017 modifié                   | <p>A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.</p> <p>Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.</p> <p>Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied.</p> <p>Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, les trois alinéas précédents ne sont pas applicables.</p> <p>Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.</p> <p>Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de cette annexe.</p> | Création d'un chemin stabilisé sur l'ensemble du périmètre du site, celui-ci est représenté sur le plan de masse joint  |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-24                | Article 3.5 - Documents à disposition des services incendie et de secours de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;</li> <li>- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;</li> </ul> <p>Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe.</p>  | <p>L'ensemble des plans, DOE, consignes seront disponibles sur le site.</p> <p>Les consignes liées à l'exploitation du bâtiment seront mises en place au démarrage d'activité</p> |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-25                | Article 4 - Dispositions constructives de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduise pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.</p> <p>L'exploitant assure sous sa responsabilité la cohérence entre les dispositions constructives retenues et la stratégie permettant de garantir l'évacuation de l'entrepôt en cas d'incendie. Il définit cette stratégie ainsi que les consignes nécessaires à son application.</p> <p>L'ensemble de la structure est a minima R 15, sauf, pour les zones de stockages automatisés, si l'exploitant produit, sous sa responsabilité, l'ensemble des études et documents cités aux alinéas 5 à 7 du point 7 de l'annexe II, afin de démontrer que les objectifs cités à l'alinéa précédent sont remplis. Cette possibilité n'est pas applicable si la cellule concernée stocke des liquides inflammables, des générateurs d'aérosols ou des produits relevant des rubriques 4000, en des quantités supérieures aux seuils de classement dans la nomenclature des installations classées.</p> <p>Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie.</p> <p>Les éléments de couverture de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur.</p> | Une étude de non-ruine en chaîne du bâtiment est fournie dans le cadre du dossier d'enregistrement |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats                                  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-26                | Article 4 - Dispositions constructives de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas exigible lorsque, d'une part, le système « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;</li> <li>– ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m<sup>3</sup> et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant une épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;</li> <li>- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure ;</li> </ul> | Le complexe de couverture satisfait à la classe BROOF t3 |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-27                | Article 4 - Dispositions constructives de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).</p> <p>Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.</p> <p>Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R120 et la stabilité au feu de la structure est R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est R 60.</p> <p>Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un espace protégé. Les bloque-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2.</p> <p>Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond REI 120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent un classement EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).</p> | Une analyse de la toiture est jointe au dossier d'enregistrement permettant de justifier le caractère BROOF T3. |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-28                | Article 4 - Dispositions constructives de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>A l'exception des bureaux dits "de quais" destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 °C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120.</p> <p>Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point, notamment les attestations de conformité, sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.</p> <p>En ce qui concerne les cellules et chambres frigorifiques, les conditions d'application de ce point sont précisées au point 27.1 de la présente annexe.</p> | Les bureaux sont séparés de l'entrepôt par une paroi REI 120 des cellules de stockage |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-29                | Article 5 - Désenfumage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.</p> <p>Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.</p> <p>Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.</p> <p>Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.</p> | Un plan de cantonnement est fourni dans le cadre du dossier d'enregistrement |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-30                | Article 5 - Désenfumage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m.</p> <p>La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.</p> <p>Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.</p> <p>En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.</p> <p>Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.</p> | Des doubles commandes sont présentes sur l'ensemble du bâtiment |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-11               | Article 5.1 - Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Ce point concerne les locaux techniques présents à l'intérieur de l'entrepôt.</p> <p>« Sont, a minima, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers d'entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d'accumulateurs et les locaux électriques.</p> <p>Ces locaux sont équipés en partie haute d'un système d'extraction mécanique ou de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.</p> <p>Les commandes d'ouverture automatique et manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.</p> <p>Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers du local considéré.</p> <p>Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.</p> <p>Des amenées d'air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer.</p> <p>Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.</p> <p>Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021</p> | <p>La complétude du dossier d'enregistrement a été obtenue avant la mise en application de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020.</p> <p>Cette prescription n'est pas applicable réglementairement</p> |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-31                | Article 6 -<br>Compartimentage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.</p> <p>Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m<sup>3</sup>, sauf disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en application de l'article 5 du présent arrêté.</p> <p>Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.</p> <p>Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ;</li> <li>- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ; La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n'est pas gênée par les stockages ou des obstacles ;</li> <li>- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.</li> <li>-La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille</li> </ul> | <p>Mise en place de bande M0 sur une largeur de 5 mètres de part et d'autre du mur coupe-feu</p> <p>Dépassement du mur séparant les 2 cellules d'un mètre</p> |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables   | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|---|-------------------------|
|                 |                     |          | <p>métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, des moyens fixe ou semi-fixe d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ;</p> <p>- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-32                | Article 7 - Dimensions des cellules de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie. La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres.</p> <p>Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m<sup>2</sup> si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ;</li> <li>2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m<sup>2</sup> et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.</li> </ol> <p>A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de sauvetage de ces personnes.</p> <p>Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers l'extérieur.</p> <p>Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.</p> | Les cellules de stockage sont inférieures à 6 000 m <sup>2</sup> .<br>Celles-ci sont équipées d'une extinction automatique |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables   | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|---|-------------------------|
|                 |                     |          | Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5 de l'arrêté. |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-12               | Article 8 - Matière dangereuses et chimiquement incompatibles de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.</p> <p>De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux et ne comportent pas de mezzanines.</p> <p>Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de réception.</p>   | Aucun produit dangereux ne sera stocké dans les cellules du site   |
| Visite du 30 juillet 2020 | SO-1                | Article 9 - Conditions de stockage de l'AM du 11 avril 2017 modifié                            | <p>Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.</p> <p>Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.</p> <p>Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :</p> <p>1°) surface maximale des îlots au sol : 500 m<sup>2</sup> ;<br/> 2°) hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;<br/> 3°) distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;</p> | Le stockage dans le bâtiment sera réalisé en rack. Leurs configurations seront conformes à la réglementation applicable. |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-13               | Article 9 - Conditions de stockage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :</p> <p>1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;</p> <p>2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettières : 2 mètres minimum.</p> <p>La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.</p> <p>En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à :</li> <li>- 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ;</li> <li>- 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L.</li> <li>- la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses.</li> </ul> <p>Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté.</p> | Le site est équipé d'un système d'extinction incendie, mais aucun produit dangereux ne sera stockés dans les cellules |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-14               | Article 9 - Conditions de stockage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.</p> <p>Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.</p> <p>Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage couvert.</p> <p>Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage couvert.</p> <p>Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.</p> <p>Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.</p> <p>Ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite</p> | Aucun produit dangereux ne sera stocké dans les cellules du site |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-15               | Article 10 - Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.</p> <p>Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li> <li>– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.</li> </ul> <p>Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.</p> <p>Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.</p> <p>Ce point ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.</p> | Aucun produit dangereux ne sera stocké dans les cellules du site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-33                | Article 11 - Eaux d'extinction incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.</p> <p>Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.</p> <p>En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.</p> | Le site est équipé de moyen de rétention suffisamment dimensionné |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-34                | Article 11 - Eaux d'extinction incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.</p> <p>Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ;</li> <li>- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ;</li> <li>- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.</li> </ul> <p>Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.</p> <p>Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition août 2004). En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation, est postérieur à la parution dudit document, le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020).</p> <p>Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.</p> | <p>Les calculs D9/D9A sont présentés dans le dossier d'enregistrement, ceux-ci sont conformes à la réglementation.</p> <p>Le site est équipé de 4 poteaux incendie de 60m<sup>3</sup>/h et d'un bassin de rétention de 1410 m<sup>3</sup></p> |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|--|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-35                | Article 12 - Détection automatique d'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.</p> <p>Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.</p> <p>Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage. Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.</p> | Le site est équipé d'une installation d'extinction automatique, ainsi qu'une détection incendie |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-36                | Article 13 - Moyens de lutte contre l'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;</li> <li>b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.</li> </ul> </li> </ul> <p>Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.</p> <p>L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;</li> <li>- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;</li> <li>- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette annexe</li> </ul> | Le plan de croisement des lances incendie est fourni dans le cadre du dossier d'enregistrement. |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-37                | Article 13 - Moyens de lutte contre l'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m<sup>3</sup>/h durant 2 heures. En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit document, le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020), tout en étant plafonnés à 720 m<sup>3</sup>/h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.</p> <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9 en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2. de la présente annexe, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.</p> | Aujourd'hui, 4 poteaux incendie se trouvent sur le site. D'après les calculs D9/D9A mis à jour, le site fournit un débit de 240m <sup>3</sup> /h |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|---------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-38                | Article 13 - Moyens de lutte contre l'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier prévu du point 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.</p> <p>L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie.<br/>L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.<br/>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.</p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.</p> <p>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-39                | Article 14 -<br>Évacuation du personnel de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.</p> <p>En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.</p> <p>Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m<sup>2</sup>. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.</p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.</p> | Un plan d'évacuation avec les distances aux issues de secours est joint au dossier d'enregistrement. |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-40                | Article 15 - Installations électriques et équipement métalliques de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Pour tout entrepôt soumis à enregistrement ou autorisation, l'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Cette disposition est applicable aux installations existantes et aux autres installations nouvelles pour lesquelles la réglementation antérieure l'exigeait.</p> <p>Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.</p> <p>A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.</p> <p>A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.</p> <p>Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.</p> <p>L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.</p> | Une coupure générale est disponible à au moins une issue de secours sur le site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats |
|---------------------------|---------------------|--|---|-------------------------|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-41                | Article 16 -<br>Éclairage de l'AM<br>du 11 avril 2017<br>modifié | <p>Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.</p> <p>Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.</p> <p>Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.</p> <p>Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-42                | Article 17 - Ventilation et recharge de batteries de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.</p> <p>Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.</p> <p>Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.</p> <p>La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.</p> <p>S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).</p> | Le site sera équipé d'un local de charge conforme à la réglementation applicable |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-43                | Article 18.1 -<br>Chaufferie de l'AM<br>du 11 avril 2017<br>modifié | <p>S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes.</p> <p>A l'extérieur de la chaufferie sont installés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;</li> <li>- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;</li> <li>- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.</li> </ul> | <p>Les équipements de contrôle sont en place :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;</li> <li>- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.</li> </ul> |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats                               |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-44                | Article 18.2 -<br>Autres moyens de chauffage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;</li> <li>- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;</li> <li>- la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en fonctionnement ;</li> <li>- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;</li> <li>- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;</li> <li>- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ;</li> <li>- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;</li> </ul> | L'entrepôt est chauffé par des aérothermes eau chaude |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|---------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| Visite du 30 juillet 2020 | SO-2                | Article 18.2 -<br>Autres moyens de chauffage de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;</p> <p>- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;</p> <p>- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.</p> <p>Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets restituant le degré REI de la paroi traversée sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.</p> <p>Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette annexe.</p> <p>Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.</p> <p>Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-45                | Article 19 -<br>Nettoyage des locaux de l'AM du 11 avril 2017 modifié                   | Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.  | Les locaux seront nettoyés régulièrement afin de respecter la prescription |
| Visite du 30 juillet 2020 | SO-3                | Article 20 -<br>Travaux de réparation et d'aménagement de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Dans les parties de l'installation présentant des risques recensés au deuxième alinéa point 3.5, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;</li> <li>- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;</li> <li>- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;</li> <li>- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;</li> <li>- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.</li> </ul> |  |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|---------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|
| Visite du 30 juillet 2020 | SO-4                | Article 20 - Travaux de réparation et d'aménagement de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.</p> <p>Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.</p> <p>Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |                         |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-46                | Article 21 - Consignes de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.</p> <p>Ces consignes doivent notamment indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdiction de fumer ;</li> <li>- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;</li> <li>- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;</li> <li>- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;</li> <li>- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;</li> <li>- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;</li> <li>- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;</li> <li>- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11 ;</li> <li>- les moyens de lutte contre l'incendie ;</li> <li>- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;</li> <li>- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.</li> </ul> | L'ensemble des consignes seront mises en place au démarrage d'activité du futur locataire |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-47                | Article 22 - Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.</p> <p>L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.</p> <p>Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.</p> <p>L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 23.</p> | Une procédure est en place en cas d'indisponibilité temporaire du système |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-48                | Article 23 - Plan de défense incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.</p> <p>L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs.</p> <p>Le plan de défense incendie comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;</li> <li>- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;</li> <li>- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe ;</li> <li>- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;</li> <li>- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;</li> <li>- les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ;</li> <li>- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;</li> <li>- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe ;</li> </ul> | Le plan de défense incendie sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables  | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------------------------|
|                 |                     |          | <ul style="list-style-type: none"><li>- s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente annexe ;</li><li>- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;</li><li>- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;</li><li>- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;</li><li>- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;</li><li>- les mesures particulières prévues au point 22.</li></ul> <p>Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-49                | Article 23 - Plan de défense incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.</p> <p>Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan d'opération interne s'il existe. Il est tenu à jour.</p> <p>Pour les sites à autorisation, le plan de défense incendie comporte également les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Il précise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis ;</li> <li>- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;</li> <li>- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées.</li> </ul> <p>L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.</p> <p>Lorsqu'il existe un plan d'opération interne pris en application de l'article R. 181-54 du code de l'environnement, ce plan comporte également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident ;</li> <li>- les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures ; Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage ou d'autres</li> </ul> | Le plan de défense incendie sera mise en place à la mise en exploitation du bâtiment |

| Contexte & Date | Conformité numéroté | Articles | Prescriptions applicables   | Observations / Constats |
|-----------------|---------------------|----------|---|-------------------------|
|                 |                     |          | <p>moyens privés ou publics. Le cas échéant, les modalités d'utilisation et d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie devra être vérifiée. Le recyclage devra respecter les conditions techniques au point 13 de la présente annexe.</p> <p>Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.</p> |                         |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-50                | Article 24.1 - Valeurs limites de bruit de l'AM du 11 avril 2017 modifié        | <p>Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :</p> <p>Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l'établissement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 dB(A)</li> <li>---&gt; 6 dB(A) (1)</li> <li>---&gt; 4 dB(A) (2)</li> <li>- Supérieur à 45 dB(A)</li> <li>---&gt; 5 dB(A) (1)</li> <li>---&gt; 3 dB(A) (2)</li> </ul> <p>(1) Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés<br/>(2) Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés</p> <p>De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.</p> | L'étude acoustique sera réalisée lors la mise en exploitation du bâtiment, celle-ci sera tenu à la disposition de l'administration |
| Visite du 30 juillet 2020 | SO-5                | Article 24.2 - Véhicules. - Engins de chantier de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.</p> <p>L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.</p>  | Aucun appareil de type sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ne sera mis en place sur le site                                       |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats   |
|---------------------------|---------------------|---|--|---|
| Visite du 30 juillet 2020 | C-51                | Article 24.3 - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.</p> <p>Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation.</p>   | Un plan de surveillance est mis en place sur le site, les contrôles sont réalisés par des prestataires agréés |
| Visite du 30 juillet 2020 | C-52                | Article 25 - Surveillance et contrôle des accès de l'AM du 11 avril 2017 modifié                    | <p>En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.</p> <p>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt. L'accès aux guichets de retrait, s'ils existent, reste cependant possible. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021</p>   | Le site est équipé d'une télésurveillance, ainsi que d'un contrôle d'accès                                    |
| Visite du 30 juillet 2020 | PM-2                | Article 26 - Remise en état après exploitation de l'AM du 11 avril 2017 modifié                     | <p>L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;</li> <li>– les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.</li> </ul> |   |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats                          |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-16               | <p>Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques</p> <p>Article 27.1 - Dispositions constructives de l'AM du 11 avril 2017 modifié</p> | <p>Par dérogation aux dispositions constructives correspondantes fixées au point 4 (5e, 7e au 11e alinéa) de l'annexe II, pour les cellules frigorifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les parois extérieures des cellules frigorifiques construites en matériaux a minima Bs3 d0 ;</li> <li>- les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 d0 ;</li> <li>- la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). Dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux a minima A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.</li> </ul> <p>Les autres dispositions du point 4 de la présente annexe sont applicables aux cellules frigorifiques.</p> | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats                          |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-17               | <p>Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques</p> <p>Article 27.2 - Désenfumage de l'AM du 11 avril 2017 modifié</p> | <p>Les prescriptions du point 5 de l'annexe II s'appliquent aux combles de toutes les cellules et chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C.</p> <p>Par dérogation aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les cellules et chambres frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soit équipées d'installations de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues aux points 5 de l'annexe II, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l'exploitant intègre la procédure opérationnelle d'utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie ;</li> <li>- soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres concernées qu'elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie.</li> </ul> <p>En complément aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.</p> | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables   | Observations / Constats                          |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-18               | <p>Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques</p> <p>Article 27.3 - Dimensions des cellules de l'AM du 11 avril 2017 modifié</p> | <p>Par dérogation au premier alinéa du point 7 de l'annexe II, dans le cas des cellules frigorifiques à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues de système d'extinction automatique d'incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence d'un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l'alarme à l'exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l'alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l'exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l'objet d'un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe. Ce test est renouvelé tous les ans.</p> <p>« Les autres dispositions du point 7 de la présente annexe sont applicables aux cellules frigorifiques.</p>   | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-19               | <p>Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques</p> <p>Article 27.4 - Conditions de stockage de l'AM du 11 avril 2017 modifié</p>  | <p>Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.</p> <p>En complément et par dérogation aux dispositions correspondantes du point 9 de l'annexe II, dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;</li> <li>- en l'absence de détection haute sensibilité pour les cellules à température négative, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>- hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;</li> <li>- les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ;</li> <li>- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;</li> <li>- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats                          |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-20               | Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques<br>Article 27.5 - Détection automatique d'incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié | En complément des dispositions du premier alinéa du point 12 de l'annexe II, la détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les combles.  | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-21               | Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques<br>Article 27.6 - Moyens de lutte incendie de l'AM du 11 avril 2017 modifié         | En complément des dispositions du point 13 de l'annexe II, les robinets d'incendie armés sont positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative. | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats                          |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-22               | Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques<br>Article 27.7 - Installations électriques de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Les dispositions du point 15 de l'annexe II, sont complétées par les dispositions suivantes :<br>« Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite.<br>« En particulier, si les panneaux sandwichs ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-23               | Article 27 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques<br>Article 27.8 - Equipements frigorifiques de l'AM du 11 avril 2017 modifié | Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l'homme. Dans ces zones, l'exploitant définit des consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable aux installations pour lesquelles la réglementation antérieure ne l'exigeait pas à compter du 1er janvier 2022.   | Il n'y aura pas de chambre frigorifique sur site |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-24               | Article 28 - Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>Les dispositions du point 28 sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration ou le dépôt du dossier complet du dossier d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er juillet 2021.</p> <p>« Elles ne sont pas applicables aux autres installations nouvelles ainsi qu'aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau bâtiment portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension, les dispositions du point 28 sont applicables à l'extension.</p> <p>« Les dispositions du point 10 ne sont pas applicables aux cellules conformes au présent point.</p>  | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-25               | Article 28.1 de l'AM du 11 avril 2017 modifié  | <p>Un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles. Cette disposition s'applique sans préjudice de la première phrase du point 7 de la présente annexe.</p> <p>Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie prévu au point 23 de la présente annexe. L'exploitant précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système mis en place. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à disposition de l'inspection des installations classées, et le cas échéant de l'organisme de contrôle.</p> | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-26               | Article 28.2 - Collecte et rétention des écoulements de l'AM du 11 avril 2017 modifié               | Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte d'une surface unitaire inférieure ou égale à 1 000 m <sup>2</sup> et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu au point 28.1 de la présente annexe.<br>A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-27               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | I. - Dispositif de drainage<br>Chacune des zones de collecte associée à une rétention déportée est associée à un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides épandus et les eaux d'extinction d'incendie.  | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-28               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | II. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés<br>Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pare-flamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.  | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables   | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|---|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-29               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>III. - Le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;</li> <li>- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;</li> <li>- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;</li> <li>- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. La capacité utile de la rétention est au moins égale au plus grand volume calculé pour chaque zone de collecte associée, prenant en compte 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé selon les dispositions du point 11 de la présente annexe.</li> <li>- éviter toute surverse de liquide lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;</li> <li>- résister aux effluents enflammés, en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.</li> </ul> <p>Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 11 de l'annexe 2.</p> <p>La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.</p> <p>Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés et de l'organisme de contrôle périodique.</p> | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |



| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles  | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-30               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | IV. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.<br>En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie. | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-31               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | V. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.  | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-32               | Article 28.3 - Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | VI. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues aux points 21 et 23, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.  | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |

| Contexte & Date           | Conformité numéroté | Articles   | Prescriptions applicables  | Observations / Constats  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| Visite du 30 juillet 2020 | NA-33               | Article 28.3 -<br>Disposition applicable en cas de rétention déportée de l'AM du 11 avril 2017 modifié | <p>VII. - Implantation des rétentions déportées</p> <p>Pour les installations à autorisation et enregistrement, les rétentions déportées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m<sup>2</sup> identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;</li> <li>- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150).</li> </ul> <p>Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/m<sup>2</sup> identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées ;</p> <p>Pour les installations à déclaration, les rétentions déportées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). » ;</li> </ul> | Il n'y aura pas de liquides et solides liquéfiables combustibles |

### TABLEAU D'ÉVALUATION RÉGLEMENTAIRE – Guide 1510

| Prescriptions  | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement   |  |
|--|---|--|
| Article 1  | Aucune  | /  |
| Article 2  | Aucune  | /  |
| Article 3  | Aucune  | /  |
| Article 4 (aménagement des prescriptions de l'annexe II)   | Étude d'ingénierie incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie (le cas échéant). | Les éléments sont fournis en annexe 5                |
| Article 5  | Aucune  | /  |
| Article 6  | Aucune  | /  |
| Article 7  | Aucune  | /  |
| Article 8  | Aucune  | /  |
| Annexe I   | Aucune  | /  |
| Annexe II  | Aucune  | /  |
| 1.1. Conformité de l'installation                          | Aucune  | /  |
| 1.2. Contenu du dossier                                    | Aucune  | /  |
| 1.3. Intégration dans le paysage                           | Aucune  | /  |
| 1.4. État des matières stockées                            | Aucune  | /  |
| 1.5. Dispositions en cas d'incendie                        | Aucune  | /  |
| 1.6.1. Plan des réseaux                                    | Schéma des réseaux et plan des égouts comprenant les différents points prévus   | Les éléments sont fournis en PJ 2 et 3               |
| 1.6.2. Entretien et surveillance                           | Description des choix réalisés pour isoler les réseaux d'eaux industrielles et éviter les retours de produits   | 1 vanne de coupures seront présentes.-<br>cf DOE VRD |
| 1.6.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets | Aucune  | /  |

| Prescriptions   | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement   |  |
|---|---|--|
| 1.6.4. Eaux pluviales   | Description du dispositif de traitement des eaux pluviales susceptibles d'être polluées et positionnement sur un plan.<br>Note justifiant le bon dimensionnement des séparateurs prévus<br>Base du dimensionnement (pluie de référence)<br>Si le rejet des eaux pluviales de l'installation s'effectue dans un cours d'eau, fournir le calcul du débit de ruissellement en cas de pluie décennale et, si ce débit est supérieur à 10 % du débit d'étiage du cours d'eau, fournir une note de dimensionnement d'un bassin de confinement destiné à rejeter moins de 10 % du débit d'étiage.<br>En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, fournir la convention avec le gestionnaire de cet ouvrage et un descriptif du dispositif en place permettant de respecter le débit de rejet fixé par cette convention. | Un plan des réseaux est fourni en PJ 2 |
| 1.6.5. Eaux domestiques   | Plan des réseaux, mode de traitement et conformité à la réglementation  | Un plan des réseaux est fourni en PJ 2 |
| 1.7.1. Généralités (déchets)  | Dispositions mises en place   |  |
| 1.7.2. Stockage des déchets   | Aucune  | /                                      |
| 1.7.3. Élimination des déchets  | Aucune  | /                                      |
| 1.8. Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration | Aucune  | /                                      |

| Prescriptions  | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement   |   |
|--|---|---|
| 2. Implantation  | Plan d'implantation de l'installation (avec également l'implantation des tiers évoqués)<br>Éléments principaux utilisés pour mettre en œuvre la méthode FLUMILOG (ou descriptif détaillé de la méthode utilisée si FLUMILOG n'est pas adapté)<br>Conclusions du calcul par la méthode FLUMILOG (ou de l'autre méthode le cas échéant)<br>Plan détaillé des stockages avec les différents niveaux prévus | Le plan masse est fourni en PJ 2 et 3.<br><br>Les modélisations Flumilog ainsi que les notes de calcul sont détaillées en annexe 5.   |
| 3.1. Accessibilité au site   | Localiser les accès sur un plan.<br>Fournir un plan de stationnement  | Les accès et stationnement sont représentés sur les plans fournis en PJ 2 et 3.   |
| 3.2 Voie « engins »  | Plan extérieur du site permettant de vérifier les largeurs et les rayons et de connaître la force de portance des différentes voies   | Les extérieurs sont représentés sur les plans fournis en PJ 2 et 3. Les voies sont matérialisées  |
| 3.3.1 Aires de mise en station des moyens aériens                  | Plan extérieur de l'installation permettant de vérifier les largeurs et les rayons ainsi que l'emplacement des aires de mise en station des moyens aériens, et de connaître leur force de portance.   | Les extérieurs sont représentés sur les plans fournis en PJ 2 et 3. Les largeurs et les rayons ainsi que l'emplacement des aires de mise en station des moyens aériens sont matérialisées |
| 3.3.2 Aires de stationnement des engins                            | Plan extérieur de l'installation permettant de vérifier les largeurs et les rayons ainsi que l'emplacement des aires de stationnement des engins, et de connaître leur force de portance.   | Les extérieurs sont représentés sur les plans fournis en PJ 2 et 3. les largeurs et les rayons ainsi que l'emplacement des aires de stationnement des engins                              |
| 3.4. Accès aux issues et quais de déchargement                     | Sur une carte localiser les accès et les rampes dévidoir.   | Les accès sont représentés sur les plans fournis en PJ 2 et 3.  |
| 3.5. Documents à disposition des services d'incendie et de secours | Plan de l'installation  | L'exploitant s'engage à mettre à disposition des services d'incendie les plans de l'installation  |
| 4. Dispositions constructives                                      | Plan détaillé de l'installation et précision des matériaux utilisés pour chacune des prescriptions  | Les dispositions constructives sont détaillées en annexe 5  |

| Prescriptions   | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement  |   |
|---|--|---|
| 5. Désenfumage  | Plan montrant l'emplacement des écrans de cantonnement et des exutoires, ainsi que des ouvrants dans le cas des cellules à plusieurs niveaux<br>Description du dispositif choisi<br>Superficie des toitures et des ouvertures<br>Surface utile des exutoires par canton et superficie de chaque canton et positionnement sur le plan<br>Surface des amenées d'air prévues et mode de calcul  | Les plans de cantonnement des DOE sont fournis en annexe  |
| 6. Compartimentage  | Plan détaillé de l'installation et précision des matériaux utilisés pour chacune des prescriptions   | Les dispositions constructives sont détaillées en annexe 5  |
| 7. Dimensions des cellules  | Plan détaillé de l'installation montrant l'emplacement précis des murs REI 120 et des stockages<br>Démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu | L'ensemble des éléments sont fournis dans le DOE « flocage sur bardage et structure en acier » en annexes |
| 8. Matières dangereuses   | Emplacement des matières dangereuses envisagées, le cas échéant<br>Aménagements spécifiques prévus pour le stockage des matières dangereuses, le cas échéant   | Absence de matières dangereuses   |
| 9. Conditions de stockage   | Aucune   | /   |
| 10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux | Indication des aires et locaux susceptibles d'être concernés, le reste sera vérifié en inspection<br>Note de calcul du volume de confinement nécessaire  | Absence de stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux                    |

| Prescriptions  | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement   |   |
|--|---|---|
| 11. Eaux d'extinction incendie                           | Plan des dispositifs de confinement des eaux incendies<br>Note de calcul du volume nécessaire au confinement des eaux incendie  | Le plan des réseaux définitifs est fourni dans le DOE en annexe   |
| 12. Systèmes de détection incendie                       | Description du système de détection et liste des détecteurs avec leur emplacement<br>Étude spécifique lorsque la détection est assurée par le système d'extinction automatique  | Le DOE du système de détection et d'extinction sont fournis en annexe de ce document.                           |
| 13. Moyens de lutte contre l'incendie                    | Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles<br>Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau<br>Note de dimensionnement du ou des bassins<br>Règles appliquées selon la D9 ou étude spécifique si la règle n'est pas complètement appliquée.<br>Le cas échéant, plan de situation des bassins utilisés pour le recyclage de l'eau et du positionnement des aires de stationnement des engins<br>Nature des engins d'extinction et nombre d'extincteurs prévus. Le reste des dispositions sera contrôlé en inspection | Ces éléments sont décrits en annexe 5   |
| 14. Évacuation du personnel                              | Plan détaillé du stockage montrant précisément l'emplacement des issues de secours.<br>Le cas échéant, étude montrant que la cinétique de l'incendie est compatible avec l'évacuation des personnes   | Le plan des stockages est fourni en PJ2 et 3  |
| 15. Installations électriques et équipements métalliques | Règlements ou normes pris en compte<br>Analyse du risque foudre et étude technique  | Toutes les installations électriques sont contrôlées et à la norme. L'analyse risque foudre est fournie en PJ 6 |
| 16. Éclairage  | Matériaux prévus  | Les éclairages seront aux normes  |

| Prescriptions   | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement   |   |
|---|---|---|
| 17. Ventilation et recharge de batteries  | Emplacement du débouché à l'atmosphère de la ventilation dans le cas d'une ventilation mécanique sur un plan<br>Emplacement des locaux ou des zones de recharge des batteries sur un plan | Les locaux de charge sont représentés sur le plan de masse.<br>La ventilation sera asservie à la mise en charge des appareils   |
| 18.1. Chaufferie  | Règlements ou normes pris en compte<br>Mode de chauffage prévu<br>Plan de l'installation et matériaux choisis le cas échéant<br>Plan des canalisations comprenant les vannes              | Une chaudière gaz sera prévue pour maintenir l'entrepôt en hors gel   |
| 18.2. Autres modes de chauffage   | Règlements ou normes pris en compte<br>Mode de chauffage prévu<br>Plan de l'installation et matériaux choisis le cas échéant<br>Plan des canalisations comprenant les vannes              | Non concerné  |
| 19. Nettoyage des locaux  | Exigences retenues à la lumière des risques pouvant exister   | L'exploitant s'engage à adapter le nettoyage des locaux aux risques présents sur le site  |
| 20. Travaux de réparation et d'aménagement  | Aucune  | /   |
| 21. Consignes   | Liste des consignes prévues   | L'exploitant s'engage à afficher l'ensemble des consignes   |
| 22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie – Maintenance | Mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.                      | L'exploitant s'engage à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie |
| 23. Plan de défense incendie  | Le cas échéant, plan de défense incendie.   | Absence de PDI  |
| 24.1. Valeurs limites de bruit  | Aucune  | /   |
| 24.2. Véhicules. – Engins de chantier   | Engins prévus   | Non concerné  |
| 24.3. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores                                   | Aucune  | /   |



| Prescriptions                         | Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 25. Surveillance                      | Description du système de surveillance                                | Le site sera placé sous télésurveillance |
| 26. Remise en état après exploitation | Aucune  | /  |
| Annexes III à VI                      | Aucune  | /  |