

Mr COUDRAY David

La cour aux guillers

28400 CHAMPROND EN PERCHET

Contrôle effectué le 6 octobre 2020 au poulailler

ELECTRICITE

- | | |
|--|----|
| - TEST RESISTANCE TERRE 6 OMH | OK |
| - TEST ETANCHEITE GAZ | OK |
| - TEST VENTILATION | OK |
| - TEST MOTEUR DISTRIBUTION ALIMENT | OK |
| - TEST BRUMISATION | OK |
| - TEST DEMARRAGE GROUPE A MANQUE DE TENSION | OK |
| - TEST PRODUCTION EAU CHAUDE (petit chauffe-eau) | OK |

ALARME

- | | |
|-------------------------------|----|
| - TEST TEMPERATURE | OK |
| - TEST REGULATION VENTILATION | OK |
| - TEST MANQUE DE TENSION | OK |
| - TEST SIRENE EXTERIEURE | OK |
| - TEST ALARME EXTERIEURE | OK |

SAS FERRE DUPIN
8 rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
Tél: 02.37.49.44.40 Fax: 02.37.49.49.45
FR 79 39784558700013 APE 4321A