

**N° Contrat :** 10027586  
**N° Client :** 2140550  
**Nom client :** SITREVA  
**Adresse d'intervention** (10424954)  
 DECHETTERIE-  
 ROUTE DE ST SEVERIN  
 28220 CLOYES SUR LE LOIR

Installation/complément   
 Vérification   
 Remise en état   
**Adresse d'envoi PV**  
 SITREVA  
 SERVICE COMPTABILITE  
 BP 80  
 19 RUE GUSTAVE EIFFEL  
 78513 RAMBOUILLET CEDEX

**Date de d'intervention :** 12/12/2019

**Technicien :**  
 VARIN MATTHIEU  
**Société :**  
 EUROFEU SERVICES

Signature du registre

**Type contrat :** Vérification + Pièces Détachées+Frais

## PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR POTEAUX et BOUCHES

N°									DN		Bouchons		Opérations réalisées lors de l'intervention		
Ordre	Materiel	Type	Batiment	Niveau	Emplacement	Année	Marque	Gamme	65	100	Réseau (1)	Vanne		B65 D	B100
1		Poteau		0		0	Bayard					Fermeture Etanche Vanne en Terre	0	0	Vérification (Débit DN100 = 31 - pression stat: 4.30 - Pression mesurée = 1)
Débit relevé sous 1 bar : 31m3/h															