

SAS TOURRY / LOT C
66 406 m²



- IS : CHEMIN D'ACCES EXTERIEUR VERS LES IS (LARG MIN: 1,80M)
- PI : POTEAU INCENDIE
- RIA : RIA
- : AIRE DE POMPAGE
- : DISTANCE ENTRE LES DIFFERENTS PI: 150 m
- : AIRE DE MISE EN STATION DES MOYENS AERIEUX DIM: 7 X 10 M
- : ECRAN THERMIQUE
- : ACCES DE PLEIN PIED PENTE DE PLEIN PIS
- : MUR COUPE FEU INDICATEUR DEGRES
- : VANNES DE CONFINEMENT DES SAUX INCENDIE ASSERVIS AU SYSTEME DE DETECTION POSSIBLES DE MANDURBE MANUELLE
- : TOURILLE D'EXTRACTION D'AIR VIDE DES LOCAUX DE CHARGE

CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE

28310 TOURRY

MAITRE D'OUVRAGE	SAS TOURRY	7 RUE PERDRE ET MARIE CURIE 45140 INGRE Tel : +33 2 39 88 12 34
MAITRE D'OEUVRE ARCHITECTE		7 RUE BAYARD 75008 PARIS Tel : +33 1 42 25 26 07
BUREAU D'ETUDE ICPE	B 27	19 BIS AVENUE LEON GAMBETTA 92120 MONTROUGE Tel : +33 1 46 94 80 64
BUREAU D'ETUDE HYDRAULIQUE ET VSD		165 RUE DE LA BARRE CS 10407 49004 ANGER CEDEX 1 Tel : +33 2 41 36 95 80

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

ICPE	PLAN DE STOCKAGE ET SECURITE INCENDIE	référence	1213
101S	modifications	Date :	17/01/2023
		Ech :	1:300e