

EBLY

norme

	DCO	DBO	MES	SEH (mg/kg)
Contrainte en mg/L	4965	2245	2665	3670
Contrainte en kg/j	109	49	59	81

concentration	1,5 fois la norme	: norme + 50%		7448	3368	3998	5505
				7449	3369	3999	5506
	2 fois la norme	: norme + 100%		9930	4490	5330	7340
	> 2 fois la norme	: > norme + 100 %		9931	4491	5331	7341
flux	1,5 fois la norme	: norme + 50%		164	74	88	121
				165	74,1	88,1	122
	2 fois la norme	: norme + 100%		218	99	117	161
	> 2 fois la norme	: > norme + 100 %		219	99,1	118	162

Eaux industrielles

Volume maxi autorisé 22 m3
 contrainte pH compris entre 5,5 8,5

Date bilan	Volume	pH	DCO (mg/L O2)	Flux DCO en kg	DBO (mg/L O2)	Flux DBO en kg	MES (mg/L)	Flux MES en kg	SEH (mg/kg)	Flux SEH en kg
17/01/2018	14	3,8	13100	183	51200	716,8	3150	44,1	1300	18,2
28/02/2018	15	4	14400	216	7100	106,5	5680	85,2	3600	54
20/03/2018	8	4,1	9080	73	5610	44,88	4510	36,08	910	7,28
25/04/2018	10	4,2	4720	47	2560	25,6	1460	14,6	620	6,2
30/05/2018	12	4,6	6770	81	3300	39,6	1740	20,88	900	10,8
02/07/2018	14	4,9	7450	104	4290	60,06	3620	50,68	300	4,2
11/07/2018	12	4,2	3030	36	1780	21,36	524	6,288	300	3,6
27/08/2018	3	6,9	1314	4	650	1,95	214	0,642	120	0,36
10/09/2018	6	7,1	1730	10	690	4,14	336	2,016	220	1,32
19/11/2018	3	5,5	2130	6	1000	3	740	2,22	150	0,45
27/11/2018	17	4,2	5370	91	3960	67,32	1250	21,25	200	3,4
30/01/2019	6	4,5	4200	25	1950	11,7	427	2,562	510	3,06

code couleur

- < convention
- entre convention et 1,5 fois la convention
- entre 1,5 et 2 fois la convention
- > 2 fois convention