



Auneau, le 19 Août 2019

Service Eure et Loir
61, rue de la Résistance
28700 Auneau Bleury St
Symphorien

Mairie d'Auneau Bleury St Symphorien

Hotel de Ville
BP 90090
28 702 AUNEAU Cedex

Affaire suivie par François Bénard
Tél. : 02-36-25-37-59- Fax : 02-36-25-37-49
Francois.benard@veolia.com
Réf. : /2019/FB



Objet : Demande d'avis ou d'accord
N° dossier : PC 028 015 19 0 0032
2 Rue du Château
Commune de Auneau Bleury St Symphorien

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande concernant l'affaire citée en objet, nous vous prions de trouver ci-après nos observations sur le projet :

➤ **Alimentation en eau potable :**

Le projet peut être alimenté par :
Une canalisation DN 110 PVC présente Rue du Château

➤ **Défense Incendie :**

Nous ne possédons pas de données défense incendie sur le secteur de cette opération.

➤ **Desserte en eaux Usées :**

L'opération peut être desservie par un collecteur d'eaux usées diamètre 200 présent sur la rue du Château.

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le Responsable

François BENARD